



春节临近 又到城市火灾高发期 人员密集区域火灾防范设施齐全吗？ 金华消防曝光5家隐患单位

春节是城市火灾的高发期。临近春节,金华的酒店、商场等人员密集区域,火灾的防范设施是否齐全呢？

1月18日,金华市消防支队防火监督执法人员走访了市区部分宾馆、大卖场和休闲娱乐中心等人员密集场所。对凡在营业期间存在消防通道堵塞、违规使用易燃装修材料装修、消防器材损坏等火灾隐患的单位,严格追究当事人责任。

在检查中,消防执法人员重点针对安全出口、疏散通道是否保持畅通,消防设施、器材标志是否保持完好有效,消控室值班人员是否熟练操作,检查记录是否填写规范,规章制度是否落实,装饰材料是否符合要求等为重点,全面“清剿”火灾隐患。

从检查情况来看,大多数场所整体情况良好,消防设施运行状况基本正常,员工均掌握一些消防安全知识。但也发现,个别场所还存在疏散指示标志设置位置不当、室内消火栓被遮挡、安全出口上锁等现象。

针对个别单位在检查中出现的问题,执法人员要求单位立即对隐患进行有效整改,及时消除火灾隐患。

检查结束后,执法人员又向单位负责人详细询问了春节期间消防安全生产工作措施落实、节日期间值班等情况,再三叮嘱单位负责人要认真吸取入冬以来全国各地发生的重特大恶性火灾事故的教训,积极开展自查自纠,加强员工培训教育,按照“定点、定人、定责”的原则,认真做好春节期间消防安全保障工作,严防火灾事故发生。

通讯员 潘亮亮 记者 徐贤康



宏腾生活广场火灾自动报警系统有故障



五星电器二楼南侧商铺采用大量木板和少量泡沫板装修



美泉宫休闲浴场墙面使用易燃材料

前期检查中 有5家单位存在消防隐患

在金华经济开发区和婺城区,消防执法人员对前期检查中发现问题的5家单位进行了检查回访,并给予曝光。

宏腾生活广场,位于市区东莱路668号,由金华市苏美物业管理有限公司管理,在前期检查中,消防执法人员发现该大楼存在以下几处火灾隐患:

- 1.部分自动报警系统存在故障点;
- 2.自动消防设施不能正常联动控制;
- 3.部分场所防火门等防火分隔损坏或未设置;
- 4.封闭楼梯间部分防火门被拆除或被擅自变更为玻璃门,损坏率超过50%;
- 5.应急照明、疏散指示标志灯损坏率超过50%。

金华国阳酒店管理有限公司,位于婺城区李渔路338号华创未来城3号楼,在前期检查中,消防执法人员发现该大楼存在以下几处火灾隐患:

- 1.封闭楼梯间防火门闭门器、顺位器损坏超过50%;
- 2.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;
- 3.自动消防设施不能正常联动控制。

浙江星普五星电器有限公司金华时代广场旗舰大卖场,位于市区婺江西路28号,在前期检查中,消防执法人员发现该大楼存在以下几处火灾隐患:

- 1.大部分疏散指示标志损坏(损坏率超30%);
- 2.二楼南侧商铺采用大量木板和少量泡沫板装修。

金华市婺城区美泉宫休闲浴场,位于市区八一北街615号,在前期检查中,消防执法人员发现该大楼存在以下几处火灾隐患:

- 1.西侧楼梯未形成封闭楼梯间;
- 2.西侧楼梯间二层墙面上采用可燃PVC板、西侧楼梯间三层墙面上采用厚型纸质壁纸装修。

金华市卫星宾馆,位于市区迪耳路449号,在前期检查中,消防执法人员发现该大楼存在以下几处火灾隐患:

- 1.封闭楼梯间首层安全出口设置卷帘门;
- 2.营业场所第三至七层疏散走道墙面上采用泡沫板和软包装修。

在前期检查工作中,消防部门已根据相关法律法规对5家单位作出相应处罚,并要求他们在2017年9月底彻底消除火灾隐患,确保消防安全稳定。

从当天回访情况来看,宏腾生活广场、金华国阳酒店管理有限公司、金华市婺城区美泉宫休闲浴场、金华市卫星宾馆4家单位还未开展消防整改工作,浙江星普五星电器有限公司金华时代广场旗舰大卖场已完成部分整改。消防部门工作人员将持续关注这5家单位的整改进度。



国阳酒店火灾自动报警系统是瘫痪的



卫星宾馆封闭楼梯间首层安全出口设置卷帘门

春节期间 消防将持续关注隐患整改

据了解,自冬防工作开展以来,金华消防部门科学部署,各职能部门迅速行动,协同作战,广大群众积极参与,冬防工作取得显著成效。

活动开展以来,全市共检查单位10346家,发现火灾隐患13210处,下发责令整改通知书8693份,责令“三停”单位90家,罚款152.4万元,拘留111人。

春节临近,金华消防部门将继续组织警力,不分时间、地点进行突击检查,狠抓娱乐场所及烟花爆竹等易燃易爆化学危险品生产、储存、销售、使用单位的消防安全监督检查。对存在火灾隐患、消防安全管理制度不落实等问题的单位,将适时在媒体上进行曝光和公告示警,并依据消防法律法规予以严肃查处,确保春节期间火灾形势稳定。

在此,金华市消防支队提醒广大市民:

春节期间,需留意身边消防安全,谨慎用火用电,保持消防设施完好、疏散通道畅通。各单位应严格落实消防安全责任制,加强值班巡查,自查消除火灾隐患,确保消防安全。发现火灾,请及时拨打119火警电话;发现火灾隐患或消防违法行为,请及时拨打96119举报电话。